



ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ / **CERTIFICATE NUMBER: 40687**

**ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 1**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **SAMPLE CODE ΑΠΟ/FROM: 253591 ΕΩΣ/TO: 253591**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ  
CERTIFICATE OF TEST REPORT**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / **NAME OF CUSTOMER : ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ**

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / **REPRESENTATIVE : 6978991053 ΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / **ADDRESS:ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ 17**

ΤΗΛ / **TEL :2681071269**

ΦΑΧ / **FAX:2681023518**

**E-MAIL:KARELISK@YAHOO.COM**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ/**DATE OF SAMPLING : 2018-03-14**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ/**DATE OF RECEIPT :2018-03-14**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ /**DATE OF TESTING : 2018-03-14**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ/**ANALYSIS DATE : 2018-03-16**

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ/**SAMPLING FROM : ΠΕΛΑΤΗ / CUSTOMER**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ/**STATE OF SAMPLE : ΚΑΝΟΝΙΚΗ / REGULAR**

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / **LABS : ΑΡΤΑ**

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ / **CODE: 253591**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / **BATCH NUMBER: ΤΚ ΣΚΟΥΠΑ/ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ-ΔΙΚΤΥΟ-ΒΡΥΣΗ ΤΣΑΝΙΚΑ ΧΡ**

| ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ<br>PARAMETERS | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD      | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΜΟΝΑΔΑ<br>UNIT | ΟΡΙΟ<br>LIMIT  |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Total Coliforms                     | M 03 ISO 9308-1 / 2014 | 0                    | cfu/100ml      | 0 cfu/100ml    |
| E. Coli                             | M-01 ISO 9308-1 / 2014 | 0                    | cfu/100ml      | 0 cfu/100ml    |
| STREPTOCOCCUS                       | ISO 7899 - 2 / 2000    | 0                    | cfu/100ml      | 0 cfu/100ml    |
| Intestinal Enterococcci             | M-03 ISO 7899-2:2000   | 0                    | cfu/100ml      | 0 cfu/100ml    |
| OMX 22 οC                           | M 02 ISO 6222/1999     | 0                    | cfu/ml         | ΑΝΕΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ |
| OMX 37 οC                           | M 02 ISO 6222/1999     | 0                    | cfu/ ml        | ΑΝΕΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ |

Οι τιμές των αποτελεσμάτων, του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται με την Γ1(6)ΓΠοικ.67322 σε συμμόρφωση της οδηγίας 98/83/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία Ε.Ε. 2015/1787(L260,07/10/2015) και κατήργησε την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11072001), όπως τροποποιήθηκε και είχε ισχύει έως της 19/07/2017

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ / DATE OF PUBLICATION : 2018-03-16**

**-The analysts-**

Mrs. Harbi Sonia  
Biologist

**-Gen. Director-**

**ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ / END OF CERTIFICATE**