

| ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ                                                                                                                     | Ε-15-2                                                           | <br>Δοκιμές<br>Αρ. Πιστ. 919 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Συντάχθηκε από: Νούσης Λάμπρος<br>Αναθεωρήθηκε από: Νούσης Λ, Δημολιάτης Ι.<br>Εγκρίθηκε από: Δημολιάτης Ι. Διευθυντής Εργαστηρίου | Έκδοση αναθεώρησης: 4<br>Ημ/νία έκδοσης αναθεώρησης:<br>01/12/14 |                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<br>ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ<br>Σχολή Επιστημών Υγείας<br>Τμήμα Ιατρικής<br>Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας<br>Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας<br>Τηλ./Fax: (+30)2651007604/2651007853 |  | HELLENIC REPUBLIC<br>UNIVERSITY OF IOANNINA<br>School of Health Sciences<br>Faculty of Medicine<br>Department of Hygiene and Epidemiology<br>Environmental Microbiology Unit<br>Tel./Fax: (+30)2651007604/2651007853 |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |

## **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ** **ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ**

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΦΟΡΕΑΣ:</b> ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ                                                        |
| Αρ. Πρωτ. Παραγγελίας: Δ442/2015                                                 |
| Αρ. δείγματος: 6                                                                 |
| Προέλευση δείγματος: ΑΡΤΑ                                                        |
| Περιγραφή δείγματος: ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑ ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΧΡ.                                |
| Ημ/νία δειγψίας: 29/04/2015                                                      |
| Ημ/νία παραλαβής: 29/04/2015      Ώρα: 14:00                                     |
| Ημ/νία διεξ/γής αναλύσεων Από: 29/04/2015      Έως: 02/05/2015                   |
| Ημ/νία έκδοσης: 04/05/2015                                                       |
| Διαδικασία δειγματοληψίας: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ                                   |
| Κατάσταση παραλαβής δείγματος: ΚΑΛΗ      Θερμοκρασία παραλαβής: 8 <sup>0</sup> C |

**Όροι χρήσης:** Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αντιστοιχούν στα παραπάνω δείγματα. Δεν επιτρέπεται η αποσπασματική χρήση ή αναπαραγωγή των μικροβιολογικών εκθέσεων μερικώς ή ολικώς χωρίς τη γραπτή έκθεση του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας

|                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ</b>                                                                                                              | <b>E-15-2</b>                                                    |                                                                                                                 |
| Συντάχθηκε από: Νούσης Λάμπρος<br>Αναθεωρήθηκε από: Νούσης Λ, Δημολιάτης Ι.<br>Εγκρίθηκε από: Δημολιάτης Ι. Διευθυντής Εργαστηρίου | Έκδοση αναθεώρησης: 4<br>Ημ/νία έκδοσης αναθεώρησης:<br>01/12/14 | <br>Δοκιμές<br>Αρ. Πιστ. 919 |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<br>ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ<br>Σχολή Επιστημών Υγείας<br>Τμήμα Ιατρικής<br>Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας<br>Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας<br>Τηλ./Fax: (+30)2651007604/2651007853 |  | HELLENIC REPUBLIC<br>UNIVERSITY OF IOANNINA<br>School of Health Sciences<br>Faculty of Medicine<br>Department of Hygiene and Epidemiology<br>Environmental Microbiology Unit<br>Tel./Fax: (+30)2651007604/2651007853 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (2015)

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ                                                     | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ   | ΟΡΙΑ                           | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|------------|------------|
|                                                                |                     |           |                                | Δ442       |            |
| Κοινά αερόβια OMX<br>37°C/ 48h                                 | (ISO 6222:1999)✓    | CFU/ml    | Άνευ<br>ασυνήθους<br>μεταβολής | 0          |            |
| Κοινά αερόβια OMX<br>22°C/ 72h                                 | (ISO 6222:1999)✓    | CFU/ml    | Άνευ<br>ασυνήθους<br>μεταβολής | -          |            |
| Ολικά<br>κολοβακτηριοειδή                                      | (ISO 9308-01:2000)✓ | CFU/100ml | 0                              | 0          |            |
| E.coli                                                         | (ISO 9308-01:2000)✓ | CFU/100ml | 0                              | 0          |            |
| Εντερόκοκκοι                                                   | (ISO 7899-02:2000)✓ | CFU/100ml | 0                              | 0          |            |
| Intestinal Enterococci                                         | (ISO 7899-02:2000)✓ | CFU/100ml | 0                              | 0          |            |
| Clostridium perfringens<br>(συμπεριλαμβανομένων<br>των σπόρων) | (KYA 2600/2001)*    | CFU/100ml | 0                              | -          |            |

✓ Αναλύσεις σύμφωνα με το πρότυπο 17025

\* Μη διαπιστευμένη μέθοδος

Σύμφωνα με την Υ2/2600/2001, Φ.Ε.Κ 892B/11-7 2001, τροπ. Φ.Ε.Κ.  
1082B/14-8-2001, τροπ. Φ.Ε.Κ 630B/26-4-2007.

**Ο Τεχνικός Υπεύθυνος**

Νούσης Λάμπρος  
Βιολόγος – Δρ. Βιοχημείας  
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ