



Biolab

CERTIFICATE OF ANALYSIS

No: 60752

SAMPLE ID FROM: 316461 TO: 316461

PAGE 1 OF 3

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΑΒ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ - REPRODUCTION OF THE TEST REPORT WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB IS FORBIDDEN THE RESULTS ARE ASSOCIATED TO THE SPECIFIC OBJECTS THAT WENT UNDER EXAMINATION

ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1 , PC 47132, TEL: 2681021150, FAX: 2681021152, biolab4@otenet.gr
PATRA : AGIOU IOANNI PRATSIKA 45 ,PC 26333 , TEL 2610310505,FAX 2610310530 info@biolab.com.gr
IOANNINA: 7th KM IOANNINON ATHINON, PC45500, TEL: 2651057878,FAX 2651057879 biolab@biolab.gr, www.biolab.com.gr





NAME OF CUSTOMER : ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ

REPRESENTATIVE : 6978991053 ΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ADDRESS:ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ 17

TEL:2681071269

FAX:2681023518

EMAIL:KARELISK@YAHOO.COM

SAMPLING FROM : BIOLAB

STATE OF SAMPLE : ΚΑΝΟΝΙΚΗ / REGULAR

DATE OF SAMPLING : 2021-04-21

DATE OF RECEIPT :2021-04-21

DATE OF TESTING : 2021-04-21

ANALYSIS DATE : 2021-04-23

LABS : ARTA

KIND OF SAMPLE : NEPO

SAMPLE ID: 316461

BATCH NUMBER: ΚΑΛΑΜΙΑ, ΟΙΚΙΑ ΛΕΚΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

| PARAMETERS | METHOD | RESULT | UNIT | LIMIT |
|------------------------------|---|------------------------------|-------------|---|
| Υπολειμματικό Χλώριο | XN-30 In house based EPA 330.5 | 0,40 | mg/l | |
| pH | pH meter | 7,70 | Μονάδες pH | |
| Αγωγιμότητα - E.C. (20oC) | XN 02 ΑΡΗΑ 2510 20η ΕΚΔΟΣΗ, 1998 | 576 | μS / cm-1 | 2500 μS cm-1 |
| Ασβέστιο -Ca | XN 03 In house based ΑΡΗΑ 3113 A&B AAS | 91,45 | mg/l | |
| Νιτρικά -NO3 | XN 08 In house ΑΡΗΑ 4500-NO3- | 4,24 | mg/l | 50 mg/l |
| Νιτρώδη -NO2 | XN-06 In house ΑΡΗΑ 4500-NO2- | <0,0015 | mg/l | 0,50 mg/l |
| Χλωριούχα - Cl | XN-09 In house ΑΡΗΑ 4500-Cl B | 26,23 | mg/l | 250 mg/l |
| Ολική Σκληρότητα | XN 04 2340 C ΑΡΗΑ, STANDARD METHODS 21th ED, 2005 | 278,25 | mg/l CaCO3 | |
| Θολότητα - T | XN 31 In house method with HANNA kit test | 0,24 | FTU | Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| Χρώμα | XN-36 In house method with photometer | <1,5 | PtCo(Hazen) | Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| Οσμή | ORGANOLEPTIC | ΑΟΣΜΟ | | Αποδεκτή καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| Γεύση | ORGANOLEPTIC | ΑΓΕΥΣΤΟ | | Αποδεκτή |
| Ολικά διαλυμένα στερεά - TDS | XN 38 In house method based on ΑΡΗΑ 2540C | 288 | mg/l | |
| Total coliforms | M 03 ISO 9308-1 / 2014 | NOT DETECTED/ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ | cfu/100 ml | 0 cfu/100ml |
| Escherichia coli | M-01 ISO 9308-1:2014 | NOT DETECTED/ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ | cfu/100ml | 0 cfu/100ml |
| Streptococcus | ISO 7899 - 2 / 2000 | NOT DETECTED/ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ | cfu/100 ml | 0 cfu/100ml |
| Intestinal enterococci | M-03 ISO 7899-2000 | NOT DETECTED/ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ | cfu/100 ml | 0 cfu/100ml |
| Αριθμός αποικιών στους 22°C | M-02 ISO 6222/1999 | NOT DETECTED/ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ | cfu/ml | άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| Αριθμός αποικιών στους 37°C | M-02 ISO 6222/1999 | NOT DETECTED/ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ | cfu/ml | άνευ ασυνήθους μεταβολής |

notes: Οι τιμές των αποτελεσμάτων, του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται με την Γ1(δ)ΓΠοικ.67322 σε συμμόρφωση της οδηγίας 98/83/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία Ε.Ε. 2015/1787(L260,07/10/2015) και κατήργησε την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11072001), όπως τροποποιήθηκε και είχε ισχύει έως της 19/07/2017

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ - REPRODUCTION OF THE TEST REPORT WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB IS FORBIDDEN THE RESULTS ARE ASSOCIATED TO THE SPECIFIC OBJECTS THAT WENT UNDER EXAMINATION



FINAL APPROVAL

*Ο κανόνας απόφασης των εργαστηρίων μας είναι $X > A \pm 0,59R$ και $X < A \pm 0,59R$ και έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη για τις ως άνω δοκιμές.

ΛΕΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ - Mr Lenis Gregory
ΖΑΧΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑ - Mrs Zaxarou Chrysa
ΚΑΨΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - Mrs Kapsala Fotini

General Director
Tzimas Sotiris

G.D. - ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΖΙΜΑΣ - Mr Tzimas Sotiris

THE ANALYSTS

APPROVED BY

2021-04-23

END OF CERTIFICATE 60752

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΑΒ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ - REPRODUCTION OF THE TEST REPORT WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB IS FORBIDDEN THE RESULTS ARE ASSOCIATED TO THE SPECIFIC OBJECTS THAT WENT UNDER EXAMINATION