



NAME OF CUSTOMER : ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ

REPRESENTATIVE : 6978991053 ΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ADDRESS:ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ 17

TEL:2681071269

FAX:2681023518

EMAIL:KARELISK@YAHOO.COM

SAMPLING FROM : BIOLAB

STATE OF SAMPLE : ΚΑΝΟΝΙΚΗ / REGULAR

DATE OF SAMPLING : 2021-07-22

DATE OF RECEIPT :2021-07-22

DATE OF TESTING : 2021-07-22

ANALYSIS DATE : 2021-07-30

LABS : ARTA

KIND OF SAMPLE : NEPO

SAMPLE ID: 323300

BATCH NUMBER: ΣΤΟΥΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΜΠΗ

| PARAMETERS                   | METHOD  | RESULT                         | UNIT        | LIMIT   |
|------------------------------|---|--------------------------------|-------------|---|
| Υπολειμματικό Χλώριο         | XN-30 In house based EPA 330.5                    | 0,63                           | mg/l        |   |
| pH                           | XT - 46 pH meter                                  | 7,58                           | Μονάδες pH  |   |
| Αγωγιμότητα - E.C. (20oC)    | XN 02 ΑΡΗΑ 2510 23η ΕΚΔΟΣΗ, 2017                  | 506                            | μS / cm-1   | 2500 μS cm-1  |
| Ασβέστιο -Ca                 | XN 03 In house based ΑΡΗΑ 3113 A&B AAS            | 103,87                         | mg/l        |   |
| Νιτρικά -NO3                 | XN 08 In house ΑΡΗΑ 4500-NO3-                     | 9,97                           | mg/l        | 50 mg/l   |
| Νιτρώδη -NO2                 | XN-06 In house ΑΡΗΑ 4500-NO2-                     | <0,0015                        | mg/l        | 0,50 mg/l   |
| Χλωριούχα - Cl               | XN-09 In house ΑΡΗΑ 4500-Cl B                     | 17,02                          | mg/l        | 250 mg/l  |
| Ολική Σκληρότητα             | XN 04 2340 C ΑΡΗΑ, STANDARD METHODS 23th ED, 2017 | 252,23                         | mg/l CaCO3  |   |
| Θολότητα - T                 | XN 31 In house method with HANNA kit test         | 0                              | FTU         | Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| Χρώμα                        | XN-36 In house method with photometer             | <1,5                           | PtCo(Hazen) | Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| ΟΣΜΗ / ODOR                  | ORGANOLEPTIC                                      | ΑΟΣΜΟ                          |             | Αποδεκτή καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής       |
| Γεύση                        | ORGANOLEPTIC                                      | ΑΓΕΥΣΤΟ                        |             | Αποδεκτή  |
| Ολικά διαλυμένα στερεά - TDS | XN 38 In house method based on ΑΡΗΑ 2540C         | 253                            | mg/l        |   |
| Total coliforms              | M 03 ISO 9308-1 / 2014                            | ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT DETECTED | cfu/100 ml  | 0 cfu/100ml   |
| Escherichia coli             | M-01 ISO 9308-1:2014                              | ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT DETECTED | cfu/100ml   | 0 cfu/100ml   |
| Intestinal enterococci       | M-03 ISO 7899-2000                                | ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT DETECTED | cfu/100 ml  | 0 cfu/100ml   |
| Αριθμός αποικιών στους 22°C  | M-02 ISO 6222/1999                                | ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT DETECTED | cfu/ml      | άνευ ασυνήθους μεταβολής                                |
| Αριθμός αποικιών στους 37°C  | M-02 ISO 6222/1999                                | ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT DETECTED | cfu/ml      | άνευ ασυνήθους μεταβολής                                |

notes: Οι τιμές των αποτελεσμάτων, του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται με την Γ1(δ)ΓΠοικ.67322 σε συμμόρφωση της οδηγίας 98/83/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία Ε.Ε. 2015/1787(L260,07/10/2015) και κατήργησε την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11072001), όπως τροποποιήθηκε και είχε ισχύει έως της 19/07/2017. Ο κανόνας απόφασης των εργαστηρίων μας είναι  $X > A \pm 0,59R$  και  $X < A \pm 0,59R$  και έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη για τις ως άνω δοκιμές.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ - REPRODUCTION OF THE TEST REPORT WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB IS FORBIDDEN THE RESULTS ARE ASSOCIATED TO THE SPECIFIC OBJECTS THAT WENT UNDER EXAMINATION



### FINAL APPROVAL

\*Ο κανόνας απόφασης των εργαστηρίων μας είναι  $X > A \pm 0,59R$  και  $X < A \pm 0,59R$  και έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη για τις ως άνω δοκιμές.

ΛΕΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ - Mr Lenis Gregory  
ΖΑΧΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑ - Mrs Zaxarou Chrysa  
ΚΑΨΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - Mrs Kapsala Fotini

General Director  
Tzimas Sotiris

G.D. - ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΖΙΜΑΣ - Mr Tzimas Sotiris

THE ANALYSTS

APPROVED BY

2021-07-30

END OF CERTIFICATE 62968

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΑΒ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ - REPRODUCTION OF THE TEST REPORT WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB IS FORBIDDEN THE RESULTS ARE ASSOCIATED TO THE SPECIFIC OBJECTS THAT WENT UNDER EXAMINATION