ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ
CERTIFICATE OF ANALYSIS
No: 127283

SAMPLE ID FROM: 472962 TO: 472962

ATHENS: AIGALEO, MAKRIS 36, PC: 12241, TEL: 2110018100
ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1, PC: 47132, TEL: 2681021150
PATRA: AGIOU IOANNI PRATSIKA 45, PC: 26333, TEL: 2610310505
IOANNINA: 7th KM IOANNINON ATHINON, PC: 45500, TEL: 2651057878

www.biolab.com.gr **biolab@biolab.gr**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / CUSTOMER DETAILS

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / NAME OF CUSTOMER

ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ 17

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / REPRESENTATIVE

6978991053 ΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΗΛ / TEL: 2681071269

ΦΑΞ / FAX: 2681023518

EMAIL: karelisk@yahoo.com

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ / DATES

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
DATE OF SAMPLING **2026-04-24**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
DATE OF RECEIPT **2026-04-24**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
START OF TESTING **2026-04-24**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
END OF TESTING **2026-05-06**

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ / SAMPLING FROM	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / STATE OF SAMPLE	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ /LABS
BIOLAB	ΚΑΝΟΝΙΚΗ / REGULAR	ARTA

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **KIND OF SAMPLE** : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / **SAMPLE ID**: 472962
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / **BATCH NUMBER**: ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ **LOT NUMBER**: ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 472962

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ PARAMETERS	ΜΕΘΟΔΟΣ METHOD	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ RESULT	ΜΟΝΑΔΑ UNIT	ΟΡΙΟ LIMIT
Υπολειμματικό Χλώριο	XN-30 In house based EPA 330.5	0,02	mg/l	
pH	XT - 46 pH meter	7,89	Μονάδες pH	
Αγωγιμότητα - E.C. (20oC)	XN 02 APHA 2510 23η ΕΚΔΟΣΗ, 2017	593	μS / cm-1	2500 μS cm-1
Ασβέστιο -Ca	XN 03 In house based APHA 3113 A&B AAS	94,40	mg/l	
Ολική Σκληρότητα	XN 04 2340 C APHA, STANDARD METHODS 23th ED, 2017	278,25	mg/l CaCO3	
Χλωριούχα - Cl	XN-09 In house APHA 4500-Cl B	25,52	mg/l	250 mg/l
Θολότητα - T	XN 31 In house method with HANNA kit test	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT DETECTED (LOD=0,11)	FTU	Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ.

MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.

ATHENS: AIGALEO, MAKRIS 36, PC: 12241, TEL: 2110018100
ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1, PC: 47132, TEL: 2681021150
PATRA: AGIOU IOANNI PRATSIKA 45, PC: 26333, TEL: 2610310505
IOANNINA: 7th KM IOANNINON ATHINON, PC: 45500, TEL: 2651057878

www.biolab.com.gr **biolab@biolab.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 472962

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ PARAMETERS	ΜΕΘΟΔΟΣ METHOD	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ RESULT	ΜΟΝΑΔΑ UNIT	ΟΡΙΟ LIMIT
Χρώμα	XN-36 In house method with photometer	<5	PtCo(Hazen)	Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής
Οσμή / Odor	ORGANOLEPTIC	ΑΟΣΜΟ		Αποδεκτή καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής
Γεύση / Taste	ORGANOLEPTIC	ΑΓΕΥΣΤΟ		Αποδεκτή
Ολικα διαλυμενα στερεα - TDS	XN 38 In house method based on APHA 2540C	297	mg/l	
Οξειδωσιμότητα	XN-37 ISO ΕΛΟΤ 827 / 1986	4,44	mg/l	5 mg/l O2
Σίδηρος - Fe	XN 39 - In house based Merck test	7,0	μg/l	200 μg/l
Θειικά - SO4	XN 28 In house APHA 4500 E,23η ΕΚΔΟΣΗ, 2017	89,83	mg/l	250 mg/l
Na - ΝΑΤΡΙΟ	XN 14 In house method F ASS	11,09	mg/l	200
Μαγγάνιο - Mn	XN 15 In house method ASS	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT DETECTED (LOD=0,66)	μg/l	50 μg/l
Αμμώνιο –NH4	XN-07 In house APHA 417 B	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT DETECTED (LOD=0,011)	mg/l	0,50 mg/l
Αργίλιο –Al	XN 15 In house method AAS	22,45	μg/l	200 μg/l
Streptococcus	ISO 7899 - 2 / 2000	NOT DETECTED/ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ	cfu/100 ml	0 cfu/100ml
Escherichia coli	M-01 ISO 9308-1:2014	NOT DETECTED/ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Total coliforms	M 03 ISO 9308-1 / 2014	NOT DETECTED/ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ	cfu/100 ml	0 cfu/100ml
Intestinal enterococci	M-03 ISO 7899-2000	NOT DETECTED/ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ	cfu/100 ml	0 cfu/100ml
Αριθμός αποικιών στους 22°C	M-02 ISO 6222/1999	NOT DETECTED/ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ	cfu/ml	άνευ ασυνήθους μεταβολής
Αριθμός αποικιών στους 37°C	M-02 ISO 6222/1999	NOT DETECTED/ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ	cfu/ml	άνευ ασυνήθους μεταβολής

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ.

MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.

ATHENS: AIGALEO, MAKRIS 36, PC: 12241, TEL: 2110018100
ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1, PC: 47132, TEL: 2681021150
PATRA: AGIOU IOANNI PRATSIKA 45, PC: 26333, TEL: 2610310505
IOANNINA: 7th KM IOANNINON ATHINON, PC: 45500, TEL: 2651057878

www.biolab.com.gr **biolab@biolab.gr**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / OBSERVATIONS

Οι τιμές των αποτελεσμάτων , του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται από την ΚΥΑ 27822/2023 για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 ΕΕ. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από το δειγματολήπτη Ιωάννη Παππά σύμφωνα με τα προτυπα,iso5667-1:2006,iso19458:2006 σε συνθήκες ηλιοφάνειας. Ώρα δειγματοληψίας 10:00π.μ.

FINAL APPROVAL

ΛΕΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ -Mr Lenis Gregory
ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ - Mr Alexiou Chris

ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
THE ANALYSTS



ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ
APPROVED BY

G.D. - ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΖΙΜΑΣ - Mr Tzimas Sotiris
Γενικός Διευθυντής

2026-05-06

END OF CERTIFICATE 127283

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ.

MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.