# ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ
# CERTIFICATE OF ANALYSIS
## No: 128873

SAMPLE ID FROM: 476698 TO: 476698

ATHENS: AIGALEO, MAKRIS 36, PC: 12241, TEL: 2110018100
ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1, PC: 47132, TEL: 2681021150
PATRA: AGIOU IOANNI PRATSIKA 45, PC: 26333, TEL: 2610310505
IOANNINA: 7th KM IOANNINON ATHINON, PC: 45500, TEL: 2651057878

**www.biolab.com.gr** **biolab@biolab.gr**

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / CUSTOMER DETAILS

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / NAME OF CUSTOMER
**ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ**
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ 17
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / REPRESENTATIVE
6978991053 ΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΗΛ / TEL: 2681071269
ΦΑΞ / FAX: 2681023518
EMAIL: karelisk@yahoo.com

### ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ / DATES

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
DATE OF SAMPLING **2026-05-29**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
DATE OF RECEIPT **2026-05-29**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
START OF TESTING **2026-05-29**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
END OF TESTING **2026-06-05**

| ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ / SAMPLING FROM | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / STATE OF SAMPLE | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ /LABS |
|---|---|---|
| BIOLAB | ΚΑΝΟΝΙΚΗ / REGULAR | ΑΡΤΑ |

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **KIND OF SAMPLE** : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / **SAMPLE ID**: 476698
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / **BATCH NUMBER**: ΒΛΑΧΕΡΝΑ **LOT NUMBER**: [redacted]

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ PARAMETERS | ΜΕΘΟΔΟΣ METHOD | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ RESULT | ΜΟΝΑΔΑ UNIT | ΟΡΙΟ LIMIT |
|---|---|---|---|---|
| Υπολειμματικό Χλώριο | XN-30 In house based EPA 330.5 | 0,03 | mg/l | |
| Total coliforms | M 03 ISO 9308-1 / 2014 | NOT DETECTED/ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ | cfu/100 ml | 0 cfu/100ml |
| Escherichia coli | M-01 ISO 9308-1:2014 | NOT DETECTED/ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ | cfu/100ml | 0 cfu/100ml |
| Streptococcus | ISO 7899 - 2 / 2000 | NOT DETECTED/ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ | cfu/100 ml | 0 cfu/100ml |
| Intestinal enterococci | M-03 ISO 7899-2000 | NOT DETECTED/ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ | cfu/100 ml | 0 cfu/100ml |
| Αριθμός αποικιών στους 22°C | M-02 ISO 6222/1999 | NOT DETECTED/ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ | cfu/ml | άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| Αριθμός αποικιών στους 37°C | M-02 ISO 6222/1999 | NOT DETECTED/ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ | cfu/ml | άνευ ασυνήθους μεταβολής |

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / OBSERVATIONS

Οι τιμές των αποτελεσμάτων , του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται από την ΚΥΑ 27822/2023 για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 ΕΕ. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από το δειγματολήπτη Ιωάννη Παππά σύμφωνα με τα προτυπα,iso5667-1:2006,iso19458:2006 σε συνθήκες ηλιοφάνειας. Ώρα δειγματοληψίας 10:00π.μ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ.

MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.

ATHENS: AIGALEO, MAKRIS 36, PC: 12241, TEL: 2110018100
ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1, PC: 47132, TEL: 2681021150
PATRA: AGIOU IOANNI PRATSIKA 45, PC: 26333, TEL: 2610310505
IOANNINA: 7th KM IOANNINON ATHINON, PC: 45500, TEL: 2651057878

**www.biolab.com.gr** **biolab@biolab.gr**

## FINAL APPROVAL

ΛΕΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ -Mr Lenis Gregory
ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ - Mr Alexiou Chris

ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
**THE ANALYSTS**




ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ
**APPROVED BY**

G.D. - ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΖΙΜΑΣ - Mr Tzimas Sotiris
Γενικός Διευθυντής

2026-06-05

END OF CERTIFICATE 128873

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ.

MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.